

Procedura automatycznego pomiaru wskaźników zanieczyszczeń nieczystości ciekłych.

1. Wartości mierzonych automatycznie wskaźników zanieczyszczeń określają stężenie nieczystości ciekłych. Wartości wskaźników są określone w pkt. I Załącznika Nr 1 do niniejszej umowy.
2. Automatycznie mierzone są tylko wartości pH, temperatury i przewodności elektrycznej.
3. Jeżeli wartości wskaźników zanieczyszczeń są inne niż określone w pkt. I w/w załącznika, upoważniony pracownik Przedsiębiorstwa „Nogat” Sp. z o.o. dokona poboru próbki nieczystości ciekłych do badań.
4. Wyniki kontroli jakości nieczystości ciekłych będą przedstawione w formie wydruku na tzw. dowodzie potwierdzającym przyjęcie nieczystości ciekłych.
5. W przypadku stwierdzenia przekroczenia wartości pH zostanie zablokowany spust ciągowy.

PROCEDURA WYRYWKOWEJ KONTROLI JAKOŚCI NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

1. Próba jest pobierana przez pracownika **Odbiorcy** w obecności **Dostawcy** lub upoważnionego przez niego pracownika.
2. **Dostawca** upoważnia do uczestnictwa w poborze prób nieczystości ciekłych, do podpisywania „Protokołu pobrania próby nieczystości ciekłych” swego pracownika
3. Pracownik pobierający próbę sporządza „Protokół pobrania próby nieczystości ciekłych”, zwany w dalszej części procedury Protokołem. Protokół powinien zawierać:
 - miejsce (adres), z którego dostarczono nieczystości ciekłe (na podstawie złożonego przez **Dostawcę** lub upoważnionego przez niego pracownika dokumentu poświadczającego odbiór i wprowadzanie nieczystości ciekłych),
 - czytelne podpisy złożone przez osobę pobierającą próbę i **Dostawcę** lub upoważnionego przez niego pracownika; (w przypadku uchylenia się przez **Dostawcę** lub upoważnionego przez niego pracownika od podpisania Protokołu, pobierający próbę sam podpisuje Protokół, zaznaczając fakt odmowy podpisu).
4. Zakres badań obejmuje wskaźniki wymienione w pkt. I określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy
5. Wyniki analizy próby nieczystości ciekłych wpisywane są do Raportu Badań Ścieków.
6. Całkowity koszt analizy próby nieczystości ciekłych jest sumą cen wykonanych analiz poszczególnych wskaźników (wg „Cennika Laboratorium Przedsiębiorstwa „Nogat” Sp. z o.o.”). Jeżeli żaden ze wskaźników określonych Tabeli I zawartej w Załączniku Nr 1 nie zostanie przekroczony, koszty analizy ponosi **Odbiorca**, w przeciwnym razie koszty analizy ponosi **Dostawca**.
7. W przypadku stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń w dostarczonych nieczystościach ciekłych, **Odbiorca** informuje **Dostawcę** o ilości przekroczonych parametrów zanieczyszczeń i nalicza opłatę dodatkową zgodnie z § 5 umowy. W przypadku nie stwierdzenia przekroczeń **Odbiorca** nie ma obowiązku informowania **Dostawcy** o wyniku analiz.

ODBIORCA

DOSTAWCA